

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 海信·红岛府项目

项 目 编 号 青高新审批核准（2018）33号

建 设 地 点 青岛市高新区丰庆路以南、华东路以东、规划东4号
线以西

验 收 单 位 青岛海信博远置业有限公司

2021年5月6日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	海信·红岛府项目	行业类别	房地产工程
主管部门 (或主要投资方)	青岛海信博远置业有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	青州市水务管理局 青水许字【2020】35号 2020年2月7日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2018年8月-2021年3月		
水土保持方案编制单位	青岛海明水土保持咨询公司		
水土保持初步设计单位	青岛海信建筑设计院有限公司；青岛城乡建筑设计院有限公司		
水土保持监测单位	青岛海明水土保持咨询有限公司		
水土保持施工单位	荣华建设集团有限公司		
水土保持监理单位	青岛建设监理研究有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	青岛海明水土保持咨询有限公司		

二、验收意见

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)的通知》，青岛海信博远置业有限公司于2021年5月6日在青岛城阳区主持召开了海信·红岛府项目(后简称项目)水土保持设施验收会。参加会议的有青岛海信博远置业有限公司、青岛海明水土保持咨询公司、青岛海信建筑设计院有限公司；青岛城乡建筑设计院有限公司、荣华建设集团有限公司、青岛建设监理研究有限公司等单位的代表，会议成立了验收组(名单附后)。

与会代表会前查看了工程现场，查阅了相关技术资料，听取了施工、监理、监测、验收等单位关于项目施工、现场监理和监测验收工作的汇报，以及方案编制、建设单位的补充说明，经质询、讨论，形成了水土保持设施验收意见：

(一) 项目概况

海信·红岛府项目工程位于青岛市高新区丰庆路以南、华东路以东、规划东4号线以西。项目中心点具体坐标为N36°16'59.23"，E120°18'49.58"，项目所在地块基础配套设施齐全，交通十分便利，能满足本项目的建设需求。工程于2018年8月开工，2021年3月竣工验收，现主体已完成全部设计内容，水土保持工程于2021年3月完工。

(二) 水土保持方案批复情况(含变更)

2020年2月7日，青岛市水务管理局出具了《关于海信·红岛府项目水土保持方案的批复》[青水许字(2020)35号]，对本

项目水土保持方案予以核准。根据批复的水土保持方案，项目区水土流失防治责任范围计 6.67hm²，均为永久占地。

根据项目实际扰动情况及《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的要求，项目水土流失防治责任范围 6.67hm²，无直接影响区。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

无。

（四）水土保持监测情况

2021 年 4 月，受建设单位委托，青岛海明水土保持咨询有限公司开展了水土保持监测工作，2021 年 5 月编制完成了《海信·红岛府项目水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：工程采取了适宜的水土保持措施，防治效果明显，人为水土流失得到有效控制；水土流失防治指标达到了水土保持方案设计要求。其中水土流失总治理度为 100%，土壤流失控制比为 1.00，渣土防护率为 99%，表土保护率 99%，林草植被恢复率为 100%，林草覆盖率 30%。根据地勘报告，本项目场区土壤为盐土，表层素填土层无可利用表土，无需剥离，因此本工程不涉及表土保护率。其余五项指标监测值均达到方案设计防治目标值，各项水土保持设施运行正常，较好的发挥了水土保持功能。

（五）验收报告编制情况和主要结论

受建设单位委托，青岛海明水土保持咨询有限公司开展了水土保持设施验收报告的编制工作，完成了《海信·红岛府项目水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论为：本项目编报了水土保持方案，开展了后续设计和水土保持监理工作，完成了水土

保持监测报告，依法履行了水土保持法定程序；基本按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持工程质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。

（六）验收结论

该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

进一步加强水土设施监管，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	安同虎	青岛海信博远置业有限公司	项目经理	安同虎	建设单位
组员	冯晓亮	青岛海信博远置业有限公司	经理	冯晓亮	建设单位
	杜海燕	青岛海明水土保持咨询有限公司	经理	杜海燕	验收报告编制单位
	杜海燕	青岛海明水土保持咨询有限公司	经理	杜海燕	监测单位
	周磊	青岛建设监理研究有限公司	工程师	周磊	监理单位
	张悦	青岛海明水土保持咨询有限公司	技术员	张悦	水土保持方案编制单位
	江东	荣华建设集团有限公司	项目负责人	江东	施工单位